



OBEC VĚTRUŠICE

provozovatel a vlastník veřejné kanalizace a ČOV Větrušice

Vltavská 14, 250 67 Větrušice, Praha – východ, IČ: 00240974, DIČ CZ00240974

tel.: 220 941 265, 220 940 507

e-mail: obec@vetrusice.cz

www.vetrusice.cz

Podmínky pro osazení podružného vodoměru k využití pro zálivku

Jestliže odběratel vodu dodanou veřejným vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 kubíků za rok, může uplatňovat nárok na slevu. V těchto případech se instaluje tzv. "podružný fakturační vodoměr".

Zákon na tyto případy pamatuje ustanovením § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

Pro uplatnění nároku na slevu musí odběratel (fyzická osoba) splnit vedle zákonné podmínky (množství neodvedené do kanalizace musí být větší, než 30 m³ za rok) také povinnost prokazovat toto množství dle platného fakturačního měřidla. Jinými slovy - k prokázání množství vody neodvedené do kanalizace je nutné nechat si nainstalovat tzv. "podružný fakturační vodoměr".

Podružný fakturační vodoměr je vždy v majetku odběratele a musí v souladu s platnou legislativou splňovat veškeré náležitosti platného normalizovaného fakturačního měřidla včetně jeho osazení (vodoměrná sestava). Množství vody odvedené do kanalizace je vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěným odečtem hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěným odečtem podružného fakturačního vodoměru.

Pro uplatnění slevy, respektive odečtu spotřeby pro zálivku zahrad je nutné splnit následující podmínky:

- a) Množství vody neodvedené do kanalizace musí činit nejméně 30 m³ za kalendářní rok ve smyslu ustanovení § 19, odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Odběratel bere na vědomí, že nárok na slevu na stočném nemá, pokud množství vody neodvedené do kanalizace bude menší než 30 m³ za kalendářní rok.
- b) Pokud vypočtený rozdíl mezi fakturačním a podružným vodoměrem bude nižší než stanovená spotřeba dle směrných čísel pro daný počet skutečně žijících obyvatel v objektu, bude stočné účtováno podle těchto směrných čísel.
- c) Odběratel si zajistí na své náklady osazení vodoměrné fakturační sestavy včetně zaplombování podružného vodoměru oprávněnou firmou proti neoprávněné manipulaci a doloží Obecnímu úřadu doklad o provedené montáži a číslo plomby s fotodokumentací.

- d) Umístění podružného fakturačního vodoměru musí být vždy mimo rodinný dům nejlépe ve vodoměrné šachtě a současně, vodovodní potrubí za podružným fakturačním vodoměrem nesmí vést přes rodinný dům.
- e) Umístění hlavního a podružného vodoměru zakreslí žadatel do situačního plánu a předá před vlastním osazením ke schválení na Obecní úřad.
- f) Při osazování vodoměrné sestavy a fakturačního vodoměru musí být splněny příslušné normy a předpisy (ČSN ISO 4064-2, ČSN EN 1717, apod.).

Výše uvedené podmínky schválilo zastupitelstvo obce Větrušice na zasedání dne 6.9.2021 usnesením č. 12/8/21.

Petra Šefčíková

Starostka obce